

국립제주박물관

1. 개요

전화	064-720-8000	답사일	2020. 10. 19(월)
담당자		홈페이지	http://jeju.museum.go.kr
주소 및 위치	제주특별자치도 제주시 일주동로-17		
계절성	사계절		

주변식당	(반경 1km) 수너베리, 인화동한우, 울군짬뽕, 슬기식당				
주변관광지	사라봉, 김만덕기념관, 산지천갤러리, 동문시장, 제주민속 자연사박물관				
우천시	가능				
운영시간	구분	관람 시간	참고 사항		
	평일	10:00~18:00 (관람시간 종료 1시간 전 입장마감)	단, 3월~10월 토요일은 21:00까지. 야외공간 개방 : 06:00~21:00 매주 월요일 휴관 1월 1일, 설날, 추석 휴관		
	토, 일, 공휴일	10:00~18:00 (관람시간 종료 1시간 전 입장마감)			
입장료 (무료) *단 유료 특별전시가 있는 경우 이는 제외	구분	일반	경로	청소년	어린이
	개인				
	단체				
※ 장애인·국가 유공자는 신분증 소지자에 한하여 단체 요금을 적용. 1. 단체 : 2. 경로 : 3. 청소년 : 4. 어린이 :					

* 참고사항 : 대부분의 전시품이 신석기시대의 토기문화 유물이다. 이를 설명해주는 상시 해설사 1명이 있다.

2.목적

<p>시설, 환경 (둘러보기)</p>	<p>○ 야외전시</p> <ul style="list-style-type: none"> - 토평동분묘: 서귀포시 토평동의 한 과수원에 있었던 조선시대 무덤이다. 현재 제주도에서 흔히 볼 수 있는 타원형의 봉분 둘레에 산담을 쌓는 무덤과 형태에 있어 차이가 있어, 제주도의 무덤 변천사를 이해하는데 좋은 자료이다. 제주 고유의 무덤형태를 관람객에게 보여주어, 우리 문화의 소중함을 알리고자 2001년 야외전시장으로 이전하여 복원하였다. -중문동분묘: 서귀포시 중문동 회수마을 부근에 위치했던 조선시대 무덤을 2001년 야외전시장으로 이전해 복원했다. -정주석: 제주의 옛 초가 입구에 있어 나무봉과 함께 쓰였던 대문 역할의 돌. -원당사지 오층석탑: 고려시대 사찰이었던 원당사지(현 불탑사)에 있는 고려시대 5층 석탑(보물 제 1187호)을 복제한 것이다. 현재 제주도에 남아있는 유일한 옛 석탑이다. -동자석: 무덤을 지키고, 죽은이의 심부름을 하라는 의미에서 무덤 주변에 세우는 석인상의 일종. 동자의 모습을 띠고 있다. -보리통, 연자매, 기름들: 곡식과 관련해 사용했던 다양한 도구들이 전시되어 있다. -복신미륵: 현무암에서 제작된 불상으로 토속적 불교의식과 조형미를 엿볼 수 있다. 미륵은 내세에 출현한다는 부처로써 민중들이 숭배하던 대상이었다고 한다. <p>○ 상설전시: 선사시대부터 조선시대에 이르는 시간의 흐름을 따라 '구석기시대 제주의 시작', '제주 섬과 신석기 시대', '섬마을의 발전과 변화', '섬나라 탐라국', '고려시대 제주', '조선시대 제주'를 주제로, 제주지역 고고학적 성과를 담은 유물, 제주인의 이야기와 관련된 역사 자료를 포함하여 2,200여 점의 전시품이 전시되어 있다. 전시의 마지막 부분은 '제주섬 사람들'을 주제로 자연에서 삶의 기분이 되는 의식주를 해결하고, 곳곳에 깃들여 인간 세상을 다스리는 신을 섬긴 소박하지만 강건한 제주의 문화를 살펴볼 수 있다.</p> <p>○ 특별전시: 기획전시실에는 시기마다 새로운 특별전시가 열린다. 방문 전 홈페이지를 참고하면 시기별 열리는 특별전시를 사전에 미리 알 수 있다.</p> <p>○ 카페 : '타리'는 국립제주박물관 강당 앞(기획전시실 맞은편)에 위치해 있으며 운영시간은 09:00-18:00(평일), 09:00-19:00(주말,공휴일), 09:00-21:00(3월~10월 야간개장, 토요일) 이다.</p>
<p>행사</p>	<p>○ 성인, 중,고등학교 단체, 어린이집, 장애학생 등을 대상으로 연계 교육프로그램이 시기별로 다양하게 운영되고 있다. 홈페이지에서 사전 예약을 받는다. 참고로 예약접수 시간은 오전 09:00부터이다.</p>

3. 상태

○ 접근성 조사내용

<주차장>: 정문 주차장

기준	조사항목	세부내용	적절	부적절	미설치	해당없음
주차장	대형버스	버스 접근	●			
		버스 주차	●			
	주출입구 까지 접근성	유효 폭 확보	●			
		바닥마감, 단차	●			
		보행 장애물 제거	●			
		시각장애인 유도 및 경고			●	
	일반 주차구역	출입구 또는 승강설비 접근 설치				●
		주차구역의 크기 (2.5m×5m)	●			
	장애인 전용 주차구역	출입구 또는 승강설비 접근 설치				●
		주차구역의 크기 (3.3m×5m)			●	
		보행안전통로			●	
		안내표시 설치(입식, 바닥)			●	
		출입구부터 연속적인 유도표시 설치			●	

*한줄설명 : 주차장은 정문주차장과 후문 주차장이 있다.

<주출입구>

기준	조사항목	세부내용	적절	부적절	미설치	해당없음
주출입구	출입구 접근	단차 없음	●			
		경사로 설치(폭1.2m, 경사도1/12이하, 손잡이 등)	●			
	안내판	전체 안내판 설치	●			
		장애인 등의 이용시설에 대한 안내	●			
		BF 보행로 안내			●	
		촉지도식 안내판(점자안내)			●	
		음성안내			●	
	점자블록	점자블록 설치 (전체입구→체험관입구)	●			
		점자블록 형태(30cm×30cm), 색상	●			

* 참고사항 : 확산 판석으로 휠체어 접근이 용이하다.



정문



카페(타리) 입구 진입로



후문

기준	조사항목	세부내용	적절	부적절	미설치	해당없음
야외 전시 (산책로)	출입구 접근	단차 없음	●			
		경사로 설치(폭1.2m, 경사도1/12이하, 손잡이 등)		●		
	안내판	전체 안내판 설치	●			
		장애인 등의 이용시설에 대한 안내			●	
		BF 보행로 안내			●	
		촉지도식 안내판(점자안내)			●	
	점자블록	음성안내			●	
		선형블록 설치 (전체입구→야외전시 입구)			●	
		점형블록 형태(30cm×30cm), 색상			●	

* 참고사항 : 체험관 옆 내리막 경사길이는 35m이며 경사도는 9도로 전동휠체어는 진입하기 어렵지 않으나 수동휠체어는 동반인이 필요하다.

<화장실>

1) 전시관 입구 화장실(전시관 입구): 여자 장애인 전용 화장실, 남/녀 일반 화장실
(남자 장애인 전용 화장실 없음)

기준	조사항목	세부내용	적절	부적절	미설치	해당없음
장애인 화장실 (여)	화장실문 출입	접근 통로 (1.2m 이상)	●			
		출입구 (0.8m이상, 단차제거)	●			
	대변기문 출입	출입문 유효 폭 (0.8m이상)	●			
		유효공간 확보 (1.4m×1.8m)	●			
		출입문 시각 안내설비	●			
		출입문 형태 (잠금장치)	●			
		세정장치 (광감지, 벽·바닥누름)	●			
		손잡이(안전지지대)		●		
		세면대		●		
		영유아거치대	●			

* 참고사항 : 여자 일반 화장실 옆에 여자 장애인 전용 화장실이 별도로 구분되어 있다. 장애인 화장실 안내 표시와 시각 장애인을 위한 출입문 안내가 잘 갖춰져있다.

2) 카페 '타리' 내 화장실: 남자 장애인 전용 화장실, 남/녀 일반 화장실
(여자 장애인 화장실 없음)

기준	조사항목	세부내용	적절	부적절	미설치	해당없음
장애인 화장실 (남)	화장실문 출입	접근 통로 (1.2m 이상)	●			
		출입구 (0.8m이상, 단차제거)	●			
	대변기문 출입	출입문 유효 폭 (0.8m이상)	●			
		유효공간 확보 (1.4m×1.8m)		●		
		출입문 시각 안내설비	●			
		출입문 형태 (잠금장치)	●			
		세정장치 (광감지, 벽·바닥누름)	●			
		손잡이(안전지지대)	●			
		세면대	●			
		영유아거치대	●			

* 참고사항 : 카페 '타리' 건물 안에 위치한 화장실. 건물에 진입할 시 이용할 수 있는 경사로가 설치되어 있으며, 경사로 손잡이에 시각장애인을 위한 점자표시가 있다.

3) 정문 옆 화장실: 여자 장애인 화장실, 남/녀 일반 화장실

기준	조사항목	세부내용	적절	부적절	미설치	해당없음
장애인 화장실 (여자)	화장실문 출입	접근 통로 (1.2m 이상)	●			
		출입구 (0.8m이상, 단차제거)	●			
	대변기문 출입	출입문 유효 폭 (0.8m이상)	●			
		유효공간 확보 (1.4m×1.8m)	●			
		출입문 시각 안내설비	●			
		출입문 형태 (잠금장치)	●			
		세정장치 (광감지, 기본레버)	●			
		손잡이(안전지지대)		●		
		세면대	●			
		영유아거치대	●			

* 참고사항 : 남녀공용 장애인화장실로, 대변기와 세면대가 1대 있으나 세면대에는 안전지지대가 설치되어 있지 않다.

4. 대상

추천 고객유형	<ul style="list-style-type: none"> (✓) 지적장애인 (✓) 휠체어 이용자(수동) (✓) 휠체어 이용자(전동) (✓) 보행가능 지체장애인 (✓) 청각장애인 (✓) 시각장애인 (✓) 어르신 (✓) 어린이 및 청소년 (✓) 보호자 (✓) 기타 (휠체어 이용자의 동선은 무장애 코스 별도 제안 함)
강점 및 흥미 꺼리	<ul style="list-style-type: none"> ① 다양한 교육프로그램과 교육·문화 행사가 있다. ② 실내 전시실이 있어 우천시에도 관람이 용이하다. 제주의 역사(특히 신석기 토기문화)를 유물과 함께 생생히 배울 수 있다. ③ 상설전시 외에도 특별전시가 있어 재방문하더라도 매번 다른 콘텐츠를 즐길 수 있다.

5. 주요사진

○ 주차장 · 장애인 주차장: 정문 주차장

주차장○, 주차구역 표시○, 주차공간 ○ :
주차면수 일반 승용차 40대, 대형버스 주차 4대, 장애인 전용 4대



(후문 주차장)

주차장○ 주차구역 표시○ 주차공간 ○ : 주차면수 28대 장애인 전용 1대
: 직원 전용 주차장으로 쓰임



○ 화장실 · 장애인 화장실

1) 전시관 입구 화장실(여자 장애인 전용, 남/녀 일반)

① 여자 장애인 전용 화장실



② 남/녀 일반화장실 (유아 대변기 있음)



* 특이사항 : 여자 일반 화장실 출입구가 2개로, 하나는 여자 장애인 전용 화장실 출입구 옆에 있다. (남자 일반 화장실 4cm 턱이 있다.)

2) 카페 '타리' 화장실: 남자 장애인 전용 화장실, 남/녀 일반 화장실

① 남자 장애인 전용 화장실



② 일반 화장실 (남/녀구분)




* 참고사항 : 유아용변기 1대가 별도의 칸에 독립적으로 마련되어 있다.

3) 정문 옆 화장실: 남녀공용 장애인 전용 화장실, 남/녀 일반 화장실
① 여자 장애인 화장실



* 참고사항 : 영유아거치대와 기저귀교환대가 있다.

② 일반 화장실 (남녀구분)



* 참고사항 : 유아용변기 1대 칸이 독립적으로 마련되어 있다. 세면대 하부공간이 좁다.

* 전시실 출구 쪽 아기사랑방



6. 주요체험로(관람로)

* 박물관 내부 휠체어 이용인 어려움 없음



*** 무장애 동선 제안**



체험관 옆 내리막 시작(35m/ 9도)/ 연자방아(야외전시)/ 갈림길 좌측 (w.p49->52)



연못/ 정자 쉼터 (w.p53.54)



숲 산책로 종료 오르막 시작점/종료 13도 61m (w.p55.56)



정문 주차장 가는 길 (숲 산책로) 54m 경사 5도 오르막/ 내리막 - 시작/ 종료 (w.p57->60)

7. 부대시설

○ 카페 '타리' 기념품 샵/ 강당



8. 의견

제주의 자연과 역사를 파노라마 식으로 한눈에 들어오기 쉽게 보여주고 있으며 한 바퀴 둘러볼 수 있는 산책로가 있어서 건물을 따라 가볍게 산책하기도 좋은 장소이다.